



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065 0 Reg-18-004345
Sjedište: ul. Jaroslava Černija br. 8, tel: 237-655, 447-741; fax: 440-658, www.viksa.ba
Pogon Vodovod tel: 532-430, Pogon Kanalizacija tel: 668-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004

MARIĆ & CO d.o.o.
Advokatsko društvo
ul. Mehmeda Spahe br.26
71 000 Sarajevo

Sarajevo, 10.05.2019.god.

Broj: 1215/19

Za investitora: BHS NEKRETNINE d.o.o. Sarajevo

Predmet: Saglasnost na projektnu dokumentaciju

Na osnovu Vašeg zahtjeva od 02.04.2019.god. i pregleda dostavljene dokumentacije daje se saglasnost na Glavni projekat priključne instalacije i instalacije vodovoda u sklopu vanjskog uređenja za poslovni objekat na lokaciji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, na zemljištu označenom kao k.č. 3619/1, dio 3619/4, dio 3619/6, 3619/7, 3619/8, 3619/9, 3619/10, 3619/11, 3619/12, 3619/13, 3619/14, 3619/15, 3619/16, dio 3619/17, dio 3619/18, dio 3619/19, 3619/22, 3619/23, 3619/24, 3619/25, 3619/26, 3619/27, 3619/28, 3619/31, dio 3619/20, dio 4210/2, dio 4209/1, dio 4205, dio 4207, 4208, dio 3619/5, dio 3619/21 k.o. Novo Sarajevo IV u ulici Džemala Bijedića br.160.

Projektnom dokumentacijom predviđeno je:

- izrada priključka profila DN 150 mm na ulični cjevovod profila DN 350 mm za sprinkler instalaciju,
- izrada priključka profila DN 150 mm na ulični cjevovod profila DN 350 mm za sanitarnu i hidrantsku vodu,
- ugradnja vodomjerne garniture za sprinkler instalaciju profila DN 150 mm,
- ugradnja vodomjerne garniture profila DN 150 mm za hidrantsku vodu,
- ugradnja vodomjerne garniture profila DN 32 mm za sanitarnu vodu (vodomjer klase tačnosti C).

Predviđeni vodomjeri su sa RADIO MODULOM koji omogućavaju razmjenu podataka sa centralnom bazom K.J.K.P. „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.

Lokaciju vodomjernog šahta izvesti prema uputi i skici datoj od strane predstavnika Tehničke službe vodovoda u fazi izvođenja vodovodnih instalacija.

U skladu sa Uredbom o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/16) član 25. stav 1. **priključenje vodovodnih instalacija, od mjesta priključenja na vodovodni sistem do glavnih vodomjera uključujući i glavne vodomjer vrši isključivo KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.**

Uz obuhvat parcele predmetnog objekta nalazi se trasa postojećih cjevovoda DN 350 mm, DN 150 mm i DN 100 mm, te se na istim ne može vršiti nasipanje ili skidanje terena, kao ni vršenje bilo kakvih radova kojima bi se ugrozili pomenuti cjevovodi i onemogućio pristup i održavanje.



Saglasnost na Glavni projekat priključne instalacije i instalacije vodovoda u sklopu vanjskog uređenja poslovnog objekta izdaje se na osnovu Izjave OPU-OV:947/19 od 09.05.2019.god. ovjerene od notara Hamidović Nerminka, koja je sastavni dio ove saglasnosti.

Ranije izdata Saglasnost Pr. br. 3069/11 od 14.12.2011. god. na Glavni projekat instalacija vodovoda za predmetni poslovni objekat ostaje na snazi i odnosi se na unutrašnje vodovodne instalacije objekta.


Projektnu dokumentaciju izradio: „BAUPARTNER“ d.o.o. Sarajevo, novembar, 2016. god.

Prilog: - Glavni projekat vanjskog uređenje oko poslovnog objekta 2 x ovjeren

S poštovanjem,



Direktor



Azra Muzur, dipl.inž.grad.